



KOMUNIKACJA	
parametry oświetlenia pom. zgodnie z PN-EN 12464-1	Esr - 200lx UGRL - 22 Uo - 0,50 Ra - 80

LEGENDA

	OPRAWA typu REGULUX 540. LED840. 36W 4300 lm; I klasa ochrony; IP44; dyfuzor opalowy
	OPRAWA typu AMARO 320. LED840. 23W 1600 lm; I klasa ochrony; IP44; dyfuzor opalowy
	OPRAWA typu MONITOR1 IP40 LED. OP1-A1,2TA1N oprawa jednostronna nątylnkowa. IP40. 12W. czas autonomii 1h. AUTOTEST. + pikogram; certyfikat CNBOP
	OPRAWA typu VERSO LED. VDN-A4x1TA1H nastopowa. IP40. 4x1W. czas autonomii 1h.
	OPRAWA typu MONITOR1 IP65 LED-HO. OP3-A4x1TA1N IP65. 4x1W. czas autonomii 1h. AUTOTEST certyfikat CNBOP. zakres pracy -20° + 25°
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	ZEWNIĘTRZNY WSKAŹNIK ZAŁADANIA WZ31
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU ROP

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO

URBANIK

INŻ. STANISŁAW URBANIK 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. RACŁAWICKA 20 TEL. 77 / 40-61-270

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OR I OP W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH W ZAKRESIE ZEWNIĘTRZNEGO SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO

Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 4, dzidko nr 759/6. 758/5 i 758/6

TREŚĆ RYSUNKU: **INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT PARTERU**

PROJEKTOWAŁ:	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
mgr inż. ANDRZEJ KLIMOWICZ P/MOC/11 09/0700/		
	mgr inż. arch. MARCIN KRÓL 71/02/0P	

NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS

INWESTOR: Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej 48-250 Głogówek, Racławice Śląskie ul. Zwycięstwa 34

OPROGRAMOWANIE CAD: AutoCAD 2008 nr 345-34737379 ADVANCE STEEL v7.1 nr JDMW6302 USB NBDZ6M497B

SKALA: 1:50 NR RYS. **E3**

UMOWA: 8/2018 GŁÓWNY PROJEKTANT - WŁAŚCICIEL ZAKŁADU DATA: 22-11-2018r.

RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO "URBANIK". NIE WOLNO GO REPRODUKOWAĆ I UDOSTĘPNIAC STRONIE TRZECIEJ BEZ NASZEJ ZGODY NA PISMIĘ.